



**МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР**

**Министру образования
Оренбургской области
Лабузову В.А.
г. Оренбург, ул. Постникова, 27**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности**

«15» декабря 2008 г.

№ 27

Отделением Государственного пожарного надзора по Акбулакскому району 15 декабря 2008г. проведена проверка здания, помещений и рассмотрены материалы характеризующие состояние пожарной безопасности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Степнячок», расположенного по адресу: 461550 Оренбургская область, посёлок Акбулак, ул. Степная, 54 «А».

по заявлению соискателя в лице: заведующей МДОУ «Детский сад №5 «Степнячок» Синюгиной Натальи Григорьевны.

на право получения лицензии: осуществление общеобразовательной деятельности.

В ходе проверки установлено:

Детский сад расположен в двухэтажном здании 2-й степени огнестойкости, общей площадью 748,6 квадратных метров (площадь первого этажа 396,6 квадратных метров, площадь второго этажа 352 квадратных метра), высота этажа 3,2 метра, стены кирпичные, потолочные перекрытия из железобетонных плит, кровля чердачного типа шиферная по деревянной обрешетке.

Отопление водяное, осуществляется от газовой котельной ЖКХ, размещенной в отдельном стоящем здании, выполнено в соответствии с требованиями норм и правил. Вентиляция естественная.

Замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования произведен ООО «Акбулакагропромэнерго», лицензия Д 438706 от 05.04.04г., соответствует требованиям нормативных документов, протокол № 83 от 09.01.2008 года.

В здании детского сада фактически находятся 90 детей, 8 воспитателей и 16 человек обслуживающего персонала.

Из здания детского сада имеется три эвакуационных выхода. Два эвакуационных выхода размерами 1,9 x 1,2 метров, третий эвакуационный выход размерами 1,9 x 0,8 метров. С второго этажа имеется два эвакуационных выхода размерами 1,9 x 1,2 метров, второй 1,9 x 1,2 метров. Из групповых и спальных помещений имеются по два эвакуационных выхода размерами: 1,9 x 1,2 метров, второй 1,9 x 0,9 метров. Эвакуационные выходы из здания детского сада рассредоточены. Двери эвакуационных выходов открываются в направлении эвакуации людей из здания, закрываются на легкосбрасываемые запоры.

Ширина путей эвакуации соответствует требованиям норм.

Металлические решетки на окнах здания детского сада отсутствуют. Под здание детского сада имеется подвальное помещение общей площадью 72,2 квадратных метра. Из подвального помещения имеется один эвакуационный выход непосредственно наружу. В подвальном помещении учебный процесс не осуществляется.

Здание детского сада укомплектовано первичными средствами пожаротушения. В наличии имеется 6 огнетушителей (ОП-4- 4 штуки; ОП-5- 2 штуки). Дата следующей перезарядки 2011 год.

Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 2-го типа.

Для целей наружного пожаротушения на расстоянии 30 метров от здания детского сада расположен пожарный гидрант установленный на кольцевой сети диаметром 100 мм (протокол испытания на водоотдачу от 7.11.2008 года).

Площадь территории образовательного учреждения составляет 0,028 га. На территории имеется два въезда, дороги и подъездные пути к зданию соответствующие требованиям норм. В ночное время территория освещается уличным освещением охраняется сторожевой охраной. Прилегающая территория своевременно очищается от мусора и горючих материалов.

Приказом № 3 от 16.09.2008 г. по образовательному учреждению назначено ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности. Руководителем учреждения пройден курс обучения по программе пожарно - технического минимума в Акбулакском отделении совета ВДПО (удостоверение №50 от 20.03.2008 года). Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. В 2008 году переработан и вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара.

В соответствии с целевой программой «Безопасность образовательных учреждений Акбулакского района на 2007-2009 гг.», утвержденной постановлением Совета депутатов № 75 от 21.03.2007 года, на выполнение противопожарных мероприятий требующих финансовых затрат в 2008 году, освоено денежных средств на сумму 414240 рублей.

Вывод: Система пожарной безопасности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Степнячок» **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности «осуществление общеобразовательной деятельности».

Настоящее заключение действительно в течение 6 месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

Начальник отделения ГПН
по Акбулакскому району
майор внутренней службы



Кофанов П.С.